

Ισόγειο (2 κεντρικές μονάδες)			
1 Εξωτερική	6 εσωτερικές	1 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H
			Ψυξ. 25.200 BTU/H
		5 x VRV4	Θερ. 18.000 BTU/H
			Ψυξ. 16.000 BTU/H

1 Εξωτερική	6 εσωτερικές	6 x VRV4	Θερ. 18.000 BTU/H
			Ψυξ. 16.000 BTU/H

VAM	VAM800 (m ³ /h)	Πάνω
	VAM800 (m ³ /h)	Μέση
	VAM1.000 (m ³ /h)	Κάτω

1 ^{ος} Όροφος (4 κεντρικές μονάδες)			
1 Εξωτερική	6 εσωτερικές	3 x VRV2	Θερ. 11.200 BTU/H Ψυξ. 10.000 BTU/H
Control Room - ΕΘΝΟΑ		1 x VRV5	Θερ. 22.400 BTU/H Ψυξ. 20.000 BTU/H
		2 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H Ψυξ. 25.200 BTU/H
1 Εξωτερική	7 εσωτερικές	3 x VRV2	Θερ. 11.200 BTU/H Ψυξ. 10.000 BTU/H
Προετοιμασία - Κεντρικά Γραφεία - Μέλη		3 x VRV3	Θερ. 14.200 BTU/H Ψυξ. 12.600 BTU/H
		1 x VRV5	Θερ. 22.400 BTU/H Ψυξ. 20.000 BTU/H

1 Εξωτερική	6 εσωτερικές	3 x VRV2	Θερ. 11.200 BTU/H Ψυξ. 10.000 BTU/H
Λογιστήριο – Διεύθυνση (Είναι καινούρια – Δεν θα αντικατασταθεί)		1 x VRV3	Θερ. 14.200 BTU/H Ψυξ. 12.600 BTU/H
		1 x VRV4	Θερ. 18.000 BTU/H Ψυξ. 16.000 BTU/H
		1 x VRV5	Θερ. 22.400 BTU/H Ψυξ. 20.000 BTU/H

1 Εξωτερική	5 εσωτερικές	2 x VRV3	Θερ. 14.200 BTU/H Ψυξ. 12.600 BTU/H
Κοινόχρηστα		3 x VRV1	Θερ. 9.000 BTU/H Ψυξ. 8.000 BTU/H

VAM	VAM500 (m ³ /h)	Πάνω
	VAM800 (m ³ /h)	Κάτω

2 ^{ος} Όροφος (5 κεντρικές μονάδες)			
1 Εξωτερική	4 εσωτερικές	3 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H
2 Bar			Ψυξ. 25.200 BTU/H
			Θερ. 36.000 BTU/H
		1 x VRV8	Ψυξ. 32.000 BTU/H

1 Εξωτερική	3 εσωτερικές	2 x VRV12	Θερ. 56.000 BTU/H
Κέντρο Αριστερά			Ψυξ. 50.000 BTU/H
			Θερ. 14.200 BTU/H
		1 x VRV3	Ψυξ. 12.600 BTU/H

1 Εξωτερική	3 εσωτερικές	2 x VRV12	Θερ. 56.000 BTU/H
Κέντρο Δεξιά			Ψυξ. 50.000 BTU/H
			Θερ. 14.200 BTU/H
		1 x VRV3	Ψυξ. 12.600 BTU/H

1 Εξωτερική	5 εσωτερικές	1 x VRV12	Θερ. 56.000 BTU/H
Κέντρο Δεξιά			Ψυξ. 50.000 BTU/H
			Θερ. 14.200 BTU/H
		4 x VRV4 δαπέδου	Ψυξ. 12.600 BTU/H

1 Εξωτερική	2 εσωτερικές	2 x VRV12	Θερ. 56.000 BTU/H
Προεδρείο			Ψυξ. 50.000 BTU/H

VAM	5XVAM1.000 (m ³ /h)	
-----	--------------------------------	--

3 ^{ος} Όροφος (4 κεντρικές μονάδες)			
1 Εξωτερική	5 εσωτερικές	2 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H
Προμήθειες – Σκαλιάρκης			Ψυξ. 25.200 BTU/H
		3 x VRV3	Θερ. 14.200 BTU/H
			Ψυξ. 12.600 BTU/H

1 Εξωτερική	5 εσωτερικές	1 x VRV8	Θερ. 36.000 BTU/H
Ολομέλεια			Ψυξ. 32.000 BTU/H
		2 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H
			Ψυξ. 25.200 BTU/H
		2 x VRV5	Θερ. 22.400 BTU/H
ΔΟΑ			Ψυξ. 20.000 BTU/H
		1 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H
			Ψυξ. 25.200 BTU/H
		2 x VRV5	Θερ. 22.400 BTU/H
			Ψυξ. 20.000 BTU/H
		1 x VRV4	Θερ. 18.000 BTU/H
			Ψυξ. 16.000 BTU/H
		1 x VRV2	Θερ. 11.200 BTU/H
			Ψυξ. 10.000 BTU/H

1 Εξωτερική	3 εσωτερικές	2 x VRV2	Θερ. 11.200 BTU/H
Κοινόχρηστα			Ψυξ. 10.000 BTU/H
		2 x VRV1	Θερ. 9.000 BTU/H
			Ψυξ. 8.000 BTU/H

VAM	VAM1.000 (m ³ /h)	Πάνω
	VAM1.000 (m ³ /h)	Κάτω

4 ^{ος} Όροφος (4 κεντρικές μονάδες)			
1 Εξωτερική	5 εσωτερικές	1 x VRV3	Θερ. 14.200 BTU/H
Πρόεδρος ΕΟΕ - Γ.Γ. ΕΟΕ			Ψυξ. 12.600 BTU/H
		3 x VRV4	Θερ. 18.000 BTU/H
			Ψυξ. 16.000 BTU/H
		1 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H
			Ψυξ. 25.200 BTU/H
1 Εξωτερική	6 εσωτερικές	2 x VRV2	Θερ. 11.200 BTU/H
Κεντρικά Γραφεία			Ψυξ. 10.000 BTU/H
		2 x VRV3	Θερ. 14.200 BTU/H
			Ψυξ. 12.600 BTU/H
		2 x VRV4	Θερ. 18.000 BTU/H
			Ψυξ. 16.000 BTU/H
1 Εξωτερική	6 εσωτερικές	4 x VRV3	Θερ. 14.200 BTU/H
Πρόεδρος ΔΟΑ – Γραφείο Τύπου			Ψυξ. 12.600 BTU/H
		1 x VRV4	Θερ. 18.000 BTU/H
			Ψυξ. 16.000 BTU/H
		1 x VRV5	Θερ. 22.400 BTU/H
			Ψυξ. 20.000 BTU/H
1 Εξωτερική	3 εσωτερικές	2 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H
Κοινόχρηστα			Ψυξ. 25.200 BTU/H
		1 x VRV1	Θερ. 9.000 BTU/H
			Ψυξ. 8.000 BTU/H
VAM		VAM800 (m³/h)	Πάνω
		VAM500 (m³/h)	Κάτω

5 ^{ος} Όροφος (2 κεντρικές μονάδες)			
1 Εξωτερική	2 εσωτερικές	2 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H
		δαπέδου	Ψυξ. 25.200 BTU/H
1 Εξωτερική	4 εσωτερικές	4 x VRV6	Θερ. 28.400 BTU/H
		δαπέδου	Ψυξ. 25.200 BTU/H